

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Klimenta Čermáka
PSC, místo: 28601, Čáslav
K.ú., parcelní č.: Čáslav (618349)
Typ budovy: Jiný druh budovy - Občanská vybavenost
Celková energeticky vztažná plocha: 405 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 72
elektrina: 1.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.68 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	121 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	182 kWh/(m²·rok)	E
	Vytápění	170 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	0.43 kWh/(m ² ·rok)	A
	Nucené větrání	0.09 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	8.17 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.42 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Vokolek

Osvědčení č.: 1627

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 309781.0

Vyhotoveno dne: 6.10.2020

Podpis: