

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sazečská, 3270 / 2a

PSČ, místo

K.ú., parcelní č.: Strašnice (731943), 4106/46

Typ budovy: Administrativní budova


Celková energeticky vztažná plocha: 816

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 219
■ elektrina: 0.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.40 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	77.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	269 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	116 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	152 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	0.56 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Zbyněk Khail

Osvědčení č.: 1171

Kontakt: info@eprukazka.cz

Ev. č. průkazu: 440661.0

Vyhotoveno dne: 22.11.2022

Podpí

