

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Klimenta Čermáka

PSČ, místo: 28601, Čáslav

K.ú., parcelní č.: Čáslav (618349)

Typ budovy: Jiný druh budovy - Občanská vybavenost

Celková energeticky vztažná plocha: 405 m²

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)Mimořádně
úsporná

A

← 56.8

Velmi
úsporná

B

← 85.3

Úsporná

C

← 114

Méně úsporná

D

← 163

Nehospodárna

E

← 213

Velmi
nehospodárna

F

← 263

Mimořádně
nehospodárna


G

E
188Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 72
elektrina: 1.6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy0.68 W/(m²·K)

F

Měrná potřeba tepla
na vytápění121 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

182 kWh/(m²·rok)

E



Vytápění

170 kWh/(m²·rok)

E



Chlazení

0.43 kWh/(m²·rok)

A



Nucené větrání

0.09 kWh/(m²·rok)

A



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

8.17 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.42 kWh/(m²·rok)

D

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Vokolek

Osvědčení č.: 1627

Kontakt: jar.vokolek@gmail.com

Ev. č. průkazu: 309781.0

Vyhotoveno dne: 6.10.2020

Podpis: